MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA **w skali 1 : 500**	Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie
	Identyfikator zgłoszenia prac
Mapa do celów projektowych	Wykonawca prac geodezyjnych
Jed. Ewiden.: 281003_2 Mrągowo **Obręb: 18 Polska Wieś**	Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji
Nr. działki: **380**	Operat techniczny numer
Sekcja mapy: 7.210.23.01.4.2 7.210.23.02.3.1	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowy kierownika prac
Układ współrzędnych płaskich: **„2000”** Układ wysokości. : **PL-EVRV2007-NH**	Poświadczam, że niniejszy dokument zos kartograficznych, których rezultaty zawie Jednocześnie informuję, że jestem świad oświadczenia.
O – punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie prawnej. - - - - - zakres aktualizacji	W granicach aktualizacji nie badano służebno gruntowych. .
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych , a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu na gruncie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, a po ich wybudowaniu – powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.	

oświetlenie - słup 8m
przydomowa przepompownia ścieków
Zasilanie garażu
PED40 15m
PED40 8m
Zasilanie dyspozytorni
HDP 80
szlaban
obrys zadaszenia wiaty
istn. skarpa do zniwelowania
Ł1 Ł2 Ł3
A 1k
B 1k
C
2 160
3 200
2 800
2 040
1 924
1228
614
1 629
1 200
1 540
1 055
uziemienie odgromowe FeZn 30x4, otokowe/ fundamentowe
Połączyć poprzez złącza kontrolne z konstrukcją wiaty.
Połączyć w ziemi z uziomami ochronnymi ładowarek.
3xYKXS 5x70mm2- zasilanie ładowarki
3xYKY 3x6mm2- gniazda 230V
YKY 3x2,5mm2- oświetlenie wiata
3x F/UTP zew. kat. 6- rezerwa
uziemienie FeZn 30x4
YKY 3x2,5mm2- oświetlenie teren
uziemienie słupów FeZn 25x4
Maszt odgromowy 3,5m
Szafka EMS01D
Szafka R M5-M10
Szafka R M1-M5
Rozdzielnica RPM
tłoczny PED 63 266m
PED 90 183m
YKXS 5x70mm2- zasilanie dyspozytornia
YKXS 5x70mm2- zasilanie garaż
YKY 3x2,5mm2- oświetlenie teren
1x Z-XOTKtsdD 8J- komunikacja
2x F/UTP zew. kat. 6- rezerwa
uziemienie FeZn 30x4
hala namiotowa
waga
dr. bet.
p. bet.
pyty bet.
j. bet.
t wiat.
e N
ch. k. bet.
ks160
ks200
ks250
ks315
włączy przewo tłoczne przepo