

ODPIS

Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 18.12.2019.
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim nr GK.6630. 317.1019/15

Na podstawie art. 28b ust.1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm).

Sposób przeprowadzenia narady tradycyjny/elektroniczny.

Opis przedmiotu narady. Mię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: Mię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

Lokalizacja m. Czaplinek, ul. Wałcka, dział 003, dz. nr 324
324/4, 325/1, 325/2, 10/19, 11/5, 158

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: P. Dominika Budzik

Data wpływu wniosku do Starostwa 10.12.2019 znak 6042

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego –

Geodeta Powiatowy Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

Wnioskodawca

imię i nazwisko/nazwa, podpis:

Wójt, Burmistrz

imię i nazwisko, podpis:

Wodno-kanalizacyjnej

imię i nazwisko, podpis:

Uzgodniono bez uwag.

KIEROWNIK
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Zaczek
mgr inż. Małgorzata Zaczek

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Górze Słupka z o.o.
78-550 Górze Słupka, ul. Grunwaldzka 2
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 94 375 55 37

Telekomunikacyjnej

imię i nazwisko, podpis:

[Signature]

Energetycznej

imię i nazwisko, podpis:

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rajon Dystrybucji w Ośrodku Pomorskim
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 361 28 00, fax 94 361 28 01



UZGODNIENIE NR _____ Z DATA _____

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zblizenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową koncepcję robót i warunków ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą innych metod
3. W miejscu robót należy wyznaczyć i oznaczyć się urządzeniami elektroenergetycznymi i sieciami energetyki ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą być wykonane pomiary stanu istniejącego po odkryciu, a inwentaryzacja jest obowiązkowa
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed rozpoczęciem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

UWAGI:

Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej
[Signature]
Witold Szymański

Gazowej

imię i nazwisko, podpis:

Drogowej

imię i nazwisko, podpis:

Decyzja GZDW-3.4270.760.2018.XA
komarii, dnia 17.07.2018r.

Decyzja GZDW-3.4270.760.2018.XA
komarii, dnia 09.12.2018r.

Uregulowanie się trasę sieci wodociągowej w m. Włodziej
w ujęciu i działach gminnych przylegających
bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 163

GMINA CZAPLINKA
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinka
tel. 94 37 10 100, fax 94 37 15 202
NIP 674-10-10-31, REGON 140690341

Z up. Burmistrza Czaplinka

Marek N. [podpis]
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

Oświetleniowej / tv

imię i nazwisko, podpis:

Inne zainteresowane podmioty

imię i nazwisko, podpis:

[Handwritten signature]

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. *Współwłaściciel*
2. *Telekomunikacja Krajowa S.A.*
3. *MTA S.A.*
4. *Gazeta Polska*
PSG gazeta Polska Drukarnia Polki.
GDD K.A.
ZYDW

Z UP. STAROSTY

[Signature]
inż. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa
GEODETA POWIATOWY

(podpis przewodniczącego narady)