

Poznań, 12 marca 2026

I.dz. 01364/PIM/03/26/DK/2025-447

Znak sprawy: DZW.26.28.2026

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. ADMIRALSKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/02/26/ZP12/2025-447.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

54. Prosimy o wyjaśnienie, czy udostępniona przez Zamawiającego SST 02.02.01 odnosi się do pozycji nr 74 w kosztorysie ofertowym branży drogowej – „Warstwa geosiatki przestrzennej”. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano bowiem SST D.10.10.01i, natomiast dokument ten nie został udostępniony.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia w załączeniu specyfikację D.10.10.01I.

55. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 (54. powyżej – przyp. Zamawiającego) jest negatywna, prosimy o pilne udostępnienie brakującej SST D.10.10.01i, która stanowi podstawę opracowania kalkulacji dla pozycji 74.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia w załączeniu specyfikację D.10.10.01I.

56. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 (54. powyżej – przyp. Zamawiającego) jest pozytywna, prosimy o jednoznaczne określenie:

- jakie roboty należy przyjąć do wyceny w pozycji 74,
- jakiego rodzaju geokratę / geosiatkę komórkową należy zastosować (parametry techniczne, wysokość, rodzaj i frakcja wypełnienia),
- czy Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z opisem KO, tj. geosiatkę komórkową wysokości 15 cm o granicy plastyczności ≥ 19 kN/m z wypełnieniem piaskiem 16 mm, czy też należy stosować rozwiązanie z SST 02.02.01, tj. geokratę wysokości 10 cm wypełnioną kruszywem C90/3 (0/31,5 mm).

Wyjaśnienie:

Należy zastosować geosiatkę komórkową zgodnie z parametrami określonymi w SST D.10.10.01I oraz opisem pozycji kosztorysowej.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 74 /kosztorys drogowy/ należy uwzględnić grubość wypełnienia piaskiem na 30 cm, zgodnie z przekrojem normalnym, a nie 15 cm jak podano w pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

Potwierdzamy. Pozycja 74 obejmuje wypełnienie geosiatki komórkowej na wysokość 15cm oraz dodatkowe 15cm nadsypki.

58. Prosimy o uzupełnienie w specyfikacji technicznej 04.04.02b wymagania dla kruszywa łamanego 0/16 C90/3 /pozycja kosztorysowa nr 31/ lub potwierdzenie, że w tej pozycji należy przyjąć kruszywo łamane 0/31,5 mm.

Wyjaśnienie:

Warstwę wycenić jako warstwę z kruszywa łamanego 0/31,5 – zmiana opisu pozycji przedmiarowej:

31	-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, C90/3 gr. 30cm - jezdnia (od km 0+490 do ul. Wilków Morskich), jezdnia (wyniesione skrzyżowania od 0+490 do ul. Wilków Morskich)	49, 50	m2	1987,00
----	---	---	--------	----	---------

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968626760