

Sprawa znak: MDKiG 271-2/2026

Gorlice, 20.03.2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), pod nazwą: **Remont budynku Kasztelu wraz z remontem i przebudową budynku oficyny dworskiej w ramach zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”**.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1:

W związku z poniższą informacją prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy przyjąć na obróbki, rynny i rzygacze itp. jeśli materiałem pokryciowym dach jest miedź, to orynnowanie i jego elementy mogą być wykonane jedynie z miedzi. Bezpośrednie sąsiedztwo metali o różnych potencjałach elektrycznych może prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niepożądanych oddziaływań. Opady, kondensat, a nawet wilgoć zawarta w powietrzu atmosferycznym może dodatkowo katalizować tworzenie się ogniwa galwanicznego i niszczenie materiału o niższym potencjale. Mogą również transmitować jony i związki danego metalu ku innemu. Należy przykładowo unikać sytuacji, w których aluminium wmontowane jest poniżej elementów miedzianych.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy uwzględnia odejście od zastosowania miedzianych obróbek blacharskich na gzymsach i elementach elewacyjnych z uwagi na konieczność uniknięcia zacieków na ścianach powstających w wyniku wypłukiwania i spływania po elewacji produktów patyny miedzianej. W zakresie wizualnym Projektant założył wykonanie obróbek blacharskich i (tym samym) widocznych elementów odwodnieniowych dachu w kolorze patynowanego tytan-cynku. Z uwagi na nieuchronną korozję elektrochemiczną elementów odwodnieniowych wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej, odprowadzających wody deszczowe zebrane z miedzianych połaci dachowych - jako alternatywę założono wykonanie obróbek, rynien, rzygaczy i rur spustowych z blachy aluminiowej powlekanej (lakierowanej) w kolorze spatynowanego tytan-cynku (RAL 7005). W celu całkowitego uniknięcia możliwości wystąpienia korozji galwanicznej dla elementów aluminiowych w przypadku ewentualnych miejscowych uszkodzeń powłok malarskich – jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza i rekomenduje wykonanie w/w elementów z blachy nierdzewnej lakierowanej w kolorze wyszczególnionym powyżej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stawka VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 23%.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.