

Zamawiający:

Gmina Tyczyn

ul. Rynek 18

36-020 Tyczyn

Tyczyn, 12 marca 2026 r.

SIP.271.2.2026

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytania dotyczące SWZ:

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób rygorystyczny i szczegółowy. Powoduje to, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych.

Uprawnienie do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który w pełni zabezpiecza jego potrzeby przysługuje w sposób oczywisty Zamawiającemu, który jako profesjonalista jest w tym zakresie najlepiej zorientowany. Jednocześnie jednak, opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie ma zaspokoić uzasadnione potrzeby zamawiającego nie powinno naruszać zasad zamówień publicznych, w szczególności wynikających z treści art. 16 pkt 1-3 oraz art. 99 ust. 1-4 Ustawy.

Wynikające z przepisów wartości tj. potrzeba zamawiającego musi uwzględniać zasady konkurencyjności i dostępu do zamówienia wykonawców bez stosowania preferencji podmiotowych. Potrzeby muszą być obiektywnie uzasadnione, a ewentualne przedmiotowe wymagania nie mogą mieć na celu preferowanie określonego wykonawcy. Oczywiście zgadzamy się z faktem, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, ale opis przedmiotu zamówienia nie może faworyzować konkretnego produktu konkretnego producenta.

1. Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający rozważy zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrów trawy, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca? Wnosimy o dopuszczenie poniższych parametrów:

- dtex min. 20 000,

Standardowo wymagana wartość dtex oscyluje w przedziale 12 000 – 14 000. Wymaganie tego parametru na poziomie 20 600 nie ma bezpośredniego związku z jakością sztucznej trawy.

Niezaakceptowanie wskazanego parametru może prowadzić jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz uniemożliwienia udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

Informujemy, że oferujemy produkt o większej liczbie włókien niż wymagana przez Zamawiającego, co oznacza, że sztuczna trawa charakteryzuje się większą gęstością włókien, gdyż podstawowym wyznacznikiem gęstości nawierzchni jest liczba włókien.

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 83

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą normą EN 15330-1 parametr łączenia klejonego przedstawiają się następująco:

Wymagania wg. Normy EN 15330-1:2013

- wytrzymałość łączenia po starzeniu: ≥ 60 N/100mm,

Powyższe zestawienie przedstawia, że wymagany parametr jest zawyżony w stosunku do wymagań obowiązującej europejskiej normy.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

