



GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec
tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 17.03.2026r.

I.I.271.5.2026

dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SWZ w postępowaniu pn. „Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie : Brak rozwiązania komina wentylacyjnego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że komin wentylacyjny należy wykonać zgodnie z dokumentacją, jako komin zakończony wyrzutnią dachową i wykończony płytkami klinkierowymi .

Z up. WÓJTA

Łukasz Biegacz
Zastępca Wójta