

Lubomia, dnia 2 marca 2026 r.

Numer referencyjny: RI.271.01.2026.EM

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Budowa boiska sportowego do gry w Tenis**”

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, NIP: 6471704471, REGON: 276258718, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści SWZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 26.02.2026 r.

Prosimy o podanie wytycznych do montowanego ogrodzenia. W dokumentacji przetargowej, brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wytyczne do montażu ogrodzenia:

Ogrodzenie betonowe wykonane z prefabrykatów o wysokości 1,8 m, z cementu CM 42,5 i betonu klasy B-25 zagęszczonego na stole wibracyjnym. Płyty zbrojone prętami żebrowanymi.

Wzór płyty betonowej ogrodzenia betonowego- należy uzgodnić Zamawiającym.

- Wyznaczenie linii ogrodzenia (sznurek murarski + paliki).
- Sprawdzenie granicy działki (zgodność z mapą geodezyjną).
- Usunięcie ewentualnych przeszkód: korzenie, kamienie, elementy starego ogrodzenia.
- Wyrównanie terenu wzdłuż planowanej linii.

Wykonanie robót

- Wykonanie wykopów pod słupki na głębokość 80 – 100 cm i średnicy 25 – 40 cm (min 10 cm luzu wokół słupka)
- Wsypanie 10 – 15 cm podsypki piaskowo żwirowej
- Ustawiamy słupki w osi sprawdzając poziom pion w obu kierunkach

- Ustawiamy betonujemy słupki ogrodzeniowe na głębokość minimum 100 cm od powierzchni gruntu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozstawienie słupków zgodnie z systemem.
 - Zalewamy betonem klasy min. C16/20 wokół słupka
 - Po zakończeniu montażu słupków po 24 – 48 h od zabetonowania słupka przystępujemy do zabudowania płytami ogrodzenia.
 - Wsuwamy betonowe płyty prefabrykowane w rowki pomiędzy słupki, następnie wyrównujemy poziom zaczynając od dolnych płyt,
 - Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny wypełniamy klejem lub zaprawą cementową, bądź dla uzyskania lepszych właściwości dylatacyjnych i uniknięcia pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń.
- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w Rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**
- w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**
- Termin składania ofert **02.03.2026 r., godz. 10:00**
- w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**
- Termin składania ofert **04.03.2026 r., godz. 10:00**
- w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**
- Termin otwarcia ofert: **02.03.2026 r., godz. 10:30**
- w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**
- Termin otwarcia ofert: **04.03.2026 r., godz. 10:30**
- w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**
- Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 31.03.2026 r.**
- w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**
- Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.04.2026 r.**
- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00106427/01 z dnia 2026-02-11.**
- E. W załączeniu:**
- 1) *Ogłoszenie o zmianie opublikowane dnia 02.03.2026 r.*



Dofinansowane przez
Unię Europejską



F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

GMINA LUBOMIA
ul. Wolnościowa 1, 44-360 Lubomia
tel. 47-17-64-471 REGON 276258718
tel. 32 4516 128, fax 32 4516 614 w. 21

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Berek
ZASTĘPCA WÓJTA
.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

