

ZP.271.1.15.2026

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp” pn.:

Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy P-6”

Wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”:

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający ujednotwili konstrukcję urządzeń wykonaną w stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo dla wszystkich urządzeń zabawowych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, urządzenia zabawowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby maty przerostowe posiadały certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 w celu potwierdzenia, że nawierzchnia zapewnia odpowiednią amortyzację z upadku z wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, Zamawiający wymaga, aby maty przerostowe posiadały certyfikat zgodny z normą PN-EN 1177 lub równoważną.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby maty przerostowe posiadały atest higieniczny w celu potwierdzenia, że nawierzchnia jest bezpieczna dla kontaktu z dziećmi?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak, Zamawiający wymaga, aby maty przerostowe posiadały atest PZH lub równoważny.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy P-6”.