

„Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie”
Oznaczenie sprawy ZS.261.1.2026.AK

Świątoszów, 09.04.2026 r.

Informacja dla wykonawców

1. Nie przewiduje się obniżania sufitów w całych pomieszczeniach. Prowadzone instalacje należy zabezpieczyć przez zabudowę samej instalacji z płyty GK albo przez prowadzenie instalacji w systemowych pełnych korytkach instalacyjnych (typ korytek do akceptacji Zamawiającego).
2. W ofercie należy uwzględnić koszty serwisu w okresie gwarancyjnym.
3. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie instalacji klimatyzacji, przy zachowaniu parametrów zgodnych z dokumentacją projektową.

Dyrektor szkoły

mgr Adam Kubów