



LEGENDA:

— obieg c.o. - zasilanie
 - - - obieg c.o. - powrót
 — woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
 — c.w.u.

ZO - ZAWÓR ODCINAJĄCY
 ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ZW 6 bar 1/2"
 ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CO 3 bar 1/2"
 ZZ - ZAWÓR ZWROTNY
 FM - FILTR MAGNETYCZNY
 FS - FILTR SIATKOWY
 NWco - NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE CO 12l 3 bar
 NWzw - NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE CWU 25l
 5- zawór termostatyczny mieszający 3D DN25 kvs=6,3

Rys. nr CO-3

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA		
ADRES	Radziki Duże, gm. Wąpielsk, dz. nr 321/13, 322		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA	Skala:	
		Data:	
PROJEKTANT	inż. Aleksander Poczaatenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	