

Wykonawcy wszyscy

Zapytanie o wyjaśnienia nr 3 do SWZ ROS.271.3.2026

Wasze pismo z dnia 24-02-2026

Nasz znak: ROS.271.3.2026

Świątki, dnia 25-02-2026

Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki.

ocds-148610-f8b594ab-6a1c-4557-a19c-f9c316176678

Nr referencyjny: ROS.271.3.2026

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, proszę o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu sieci wodociągowej zasypanie wykopu należy wykonać gruntem rodzimym, natomiast zgodnie z przedmiarem należy wykonać wymianę gruntu 50% gruntem dowiezionym.
2. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej zasypanie wykopu należy wykonać gruntem rodzimym, natomiast zgodnie z przedmiarem należy wykonać wymianę gruntu 100% gruntem dowiezionym.
3. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie kosztów zajęcia pasa drogowego, jeśli tak, prosimy o wskazanie obowiązujących stawek.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, iż

Odp. 1 Zasypanie wykopu należy wykonać zgodnie z przedmiarem, należy wykonać wymianę gruntu 50% gruntem dowiezionym.

Odp. 2 Zasypanie wykopu na posesjach mieszkalnych wymieniamy w 100 % gruntem dowiezionym natomiast na terenach rolnych wykonujemy wymianę gruntu w 50% gruntem dowiezionym w postaci podsypki i nadsypki.

Odp. 3 Nie uwzględniamy zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Jarosław Milewski
(-)