

**Wykonawcy wszyscy**

## Zapytanie o wyjaśnienia nr 5 do SWZ ROS.271.3.2026

Wasze pismo z dnia 25-02-2026

Nasz znak: ROS.271.3.2026

Świątki, dnia 26-02-2026

Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki.

ocds-148610-f8b594ab-6a1c-4557-a19c-f9c316176678

Nr referencyjny: ROS.271.3.2026

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, proszę o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej należy ułożyć sieć wodociągową z rur PE-RC, które dzięki specjalnym właściwościom materiałowym umożliwiają montaż w rodzimym gruncie, eliminując konieczność stosowania tradycyjnej podsypki i obsypki piaskowej. Prosimy o informację czy Inwestor będzie wymagał wykonania powyższych robót tj. podsypki i obsypki rury.?

### ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, iż

Odp. 1 Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w SWZ i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów. Inwestor będzie wymagał wykonania podsypki oraz obsypki w miejscach realizacji robót metodą wykopu otwartego, zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową oraz wymaganiami technicznymi. Zastosowanie wskazanego rodzaju rury wynika z jej większej wytrzymałości oraz trwałości, szczególnie w kontekście realizacji sieci wodociągowej metodą bez wykopową. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednorodności systemu oraz prawidłowego łączenia różnych elementów wykonanych z PE, zaprojektowano jednolity materiał rurociągu na całym odcinku objętym inwestycją.

z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
Jarosław Milewski  
(-)