



Sopot, 31-03-2026 r.

ZP.271.12.IN.2026.BC

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. STREFA ROZGRZEWKOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: uPzp, publikuje pytania, udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

### ***Pytanie nr 1.***

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa na bieżni rozgrzewkowej ma być tożsama z nawierzchnią zainstalowaną na arenie lekkoatletycznej na stadionie głównym, który w 2023 uzyskał świadectwo PZLA kat. III.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie stanowi obiekt treningowy dla stadionu SKLA Sopot, który w 2023 roku uzyskał świadectwo PZLA kat. III i zgodnie z wymogami PZLA nawierzchnia bieżni treningowej powinna być tożsama z nawierzchnią stadionu głównego, tzn. powinna odpowiadać parametrom nawierzchni zainstalowanej na stadionie głównym.

### ***Pytanie nr 2.***

Przedmiotowe zadanie ma na celu wybudowanie obiektu treningowego dla obiektu SKLA Sopot. Wskazujemy, że zgodnie z Uchwałą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Nr 44/2020 z dnia 15.12.2020 r. i obowiązującą od dnia 01.01.2021 r. „parametry nawierzchni obiektu do rozgrzewki tj. bieżni, rozbiegów w skokach i w rzucie oszczepem powinny odpowiadać parametrom nawierzchni zainstalowanej na stadionie głównym. Musi być ona wykonana na takiej samej podbudowie, z tego samego rodzaju nawierzchni i o tych samych parametrach dynamicznych.”

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że w celu zapewnienia nawierzchni, która jest tożsama do nawierzchni znajdującej się na stadionie głównym, wnosimy o wprowadzenie do SWZ przedmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej dla nawierzchni poliuretanowej. Pozwoli to już na etapie przetargowym na weryfikację i sprawdzenie rodzaju oferowanych nawierzchni przez potencjalnych Wykonawców.

Przedmiotowe środki dowodowe:

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotycząca konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji
- Aktualny Certyfikat produktu World Athletics „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni,



- Certyfikaty World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyszczególnionym parametrom,
- Kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics (IAAF), wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF), potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry World Athletics (IAAF)
- Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający określone wymagania.
- Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).
- Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
- Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające wymagane wyszczególnione maksymalne zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2021
- Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny,
- Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,

### **Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Dokonujemy modyfikacji treści SWZ.

1. **w Rozdziale X dodaje się ust. 8** o treści:
8. *Na potwierdzenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiące podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:*
  - a. *Autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotycząca konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji.*
  - b. *Aktualny Certyfikat produktu World Athletics „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.*
  - c. *Certyfikaty World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyszczególnionym parametrom lub równoważny.*
  - d. *Kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics (IAAF), wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF), potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry World Athletics (IAAF).*
  - e. *Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.*
  - f. *Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).*
  - g. *Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 lub równoważną potwierdzający pozostałe niewyszczególnione parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.*
  - h. *Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające wymagane wyszczególnione maksymalne zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2021 lub równoważną.*



- i. Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny.*
- j. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.*
- k. Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001 lub równoważną.*

Zamawiający nie przewiduje wezwania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Powyższe zmiany **prowadzą do zmiany ogłoszenia** nr 2026/BZP 00164542 z dnia 20-03-2026 r.

Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ.

Wszystkie informacje w nim zawarte są wiążące dla Wykonawców i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.

Podpisał:

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA SOPOTU  
Wiceprezydent Miasta Sopotu

Pan ***Michał Banacki***  
**Kierownik Zamawiającego**

*/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*