



Gmina Suchy Las

Nazwa: „Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej”

ZP.271.02.2026

Suchy Las, 19.02.2026 roku

Uczestnicy postępowania

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej zwana „PZP”) – wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy D.05.03.05b (w. wiążąca), pkt 2.1. W specyfikacji przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do w. wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.2.3 niniejszej SST.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej zgodnie z WT2 2014 (do max 20%).

Pytanie nr 2:

„W związku z koniecznością dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, prosimy o jednoznaczne określenie, na podstawie których przedmiarów należy dokonać wyceny tzn. - czy te zamieszczone w folderze 1. PRZEDMIAR ROBÓT - czy te zamieszczone w folderze 2. KOSZTORYS OFERTOWY. Wątpliwość wykonawcy wynika z rozbieżności w zakresach w tych folderach, ponieważ w folderze 1. PRZEDMIAR ROBÓT znajdują się tylko przedmiary dla ul. Jaśminowej, natomiast w folderze 2. KOSZTORYS OFERTOWY znajdują się kosztorysy dla ul. Jaśminowej oraz ul. Linkowskiego.”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wskazuje, że należy wypełnić kosztorysy ofertowe dla ul. Jaśminowej.

Pytanie nr 3:

„W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 16.02.2026 prosimy o potwierdzenie, że zakres niniejszego zamówienia obejmuje jedynie wykonanie ul. Jaśminowej w km 0+000 - 0+241,72, natomiast zakres ul. Linkowskiego w km 0+000 - 0+192,03, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza, że w zakres tego zamówienia wchodzi tylko ul. Jaśminowa.

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Suchy Las
Rafał Urbaniak