


| L.P           | RODZAJ POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA<br>UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ] |
|---------------|----------------------|--|
| 1             | SALA SPOTKAŃ         | 56,70                                      |
| 2             | WC                   | 5,00                                       |
| 3             | POM. PORZĄDKOWE      | 4,00                                       |
| 4             | ANEKS KUCHENNY       | 9,30                                       |
| POW. UŻYTKOWA |                      | 75,00                                      |



| LEGENDA:  |  |
|---|--|
|   | - wypust na oprawę oświetleniową, 230V   |
|   | - wypust na oprawę oświetleniową typu "kinkiet" 230V z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym |
|   | - łącznik jednobiegunowy   |
|   | - łącznik świecznikowy   |
|   | - gniazdo 1-faz, P+N+PE, 230V  |
|   | - wypust zasilający kuchnię indukcyjną 2P+N+PE, 400V                                   |
|   | - zestaw gniazd 3-faz 32,16A 400V oraz 1-faz 16A (3P+N+PE), IP44, 230V                 |
|   | - rozdzielnica budynku zasilana z rozdzielni TG w budynku mieszkalnym                  |
| Uwaga!  |  |
| 1. Instalacja zaprojektowana w układzie sieciowym TN-C-S    |  |
| 2. Uziemienie punktu PEN w rozdzielni głównej TG( R<10 ohm) |  |
| 3. Ochrona od porażeń: szybkie wyłączanie zasilania         |  |
| 4. Instalację prowadzić natynkowo                           |  |

|                   |  |                                |        |                |                        |
|-------------------|--|--------------------------------|--------|----------------|------------------------|
| obiekt            | BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                    |                                |        |                |                        |
| adres budowy      | KLEW; DZ. NR 207; OBR. 0012 KLEW; GM. ŻARNÓW               |                                |        |                |                        |
| funkcja           | specjalność  | imię i nazwisko                | podpis | data           | nr uprawnień           |
| projektant        | inst. w zakr. sied<br>inst. i urz. elektr.<br>i el-en. b/o | mgr inż.<br>TOMASZ<br>SYNOWIEC |        | 10.2025r.      | LOD/0339/POOE/05       |
| przedmiot rysunku | RZUT PARTERU   |                                |        | NR RYS:<br>E-1 | SKALA:<br>-<br>NR STR: |