

BILANS MOCY ul.KOŚCIUSZKI 7a/2

Bilans mocy

Tabela 1												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
BUDYNEK												
WLZ, KLATKA												
1	TM(7kW)+2*TM(12Kw)	Mieszkania	31,00	0,810	0,93	0,40	25,11	9,92	27,00	39	--	--
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
		RAZEM	35,00	0,832	0,93	0,40	29,1	11,51	31,3	45	3x63A	LgY4x16mm

projektował: mgr inż. Piotr Markowski
 upr. nr ZAP/0218/POOE/11
 sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski
 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
 sporządził: mgr inż. Michał Anders