



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dubeninki, 23-03-2026

IGP_P.271.11.2026

Ogłoszenie 2026/BZP 00145962/01 z dnia 9 marca 2026

Dotyczy postępowania o nazwie:

Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkalnym budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 1 i Konopnickiej 2 w Żytkiejmach

Działając w imieniu Zamawiającego-Gminy Dubeninki- na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320; dalej: uPzp), przekazuję poniżej wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy szafy licznikowe zostaną odsunięte od ściany, czy może należy ocieplenie dołożyć do istniejące go bloku szaf.
2. Jak zostaną zabezpieczone linki elektryczne wzdłuż budynku przy głównej ulicy które uniemożliwiają wymianę pokrycia dachowego i wykonanie izolacji termicznej ścian.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Szafy licznikowe pozostają w istniejącej lokalizacji. Ocieplenie należy wykonać z uwzględnieniem istniejącego bloku szaf licznikowych, z zachowaniem wymaganych odległości technicznych oraz dostępu serwisowego. Szczegóły rozwiązania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.
2. Linki elektryczne prowadzone wzdłuż budynku przy głównej ulicy należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz izolacji termicznej ścian. Wykonanie prawidłowego zabezpieczenia lub ewentualnego przełożenia instalacji stanowi obowiązek Wykonawcy i leży w jego zakresie realizacyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia sposobu zabezpieczenia lub przełożenia instalacji z właściwym zarządcą sieci oraz do wykonania wszystkich niezbędnych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, bez pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji oraz bez dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego.

Jednocześnie, w związku z faktem, że termin otwarcia ofert przypada na dzień 24.03.2026r., a nie został zachowany ustawowy termin dwóch dni na zapoznanie się z wyjaśnieniami, Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert do dnia 25.03.2026 r. do godziny 10:00

WÓJT GMINY DUBENINKI

(-) Łukasz Balczun

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczun