

TABLICA TG

Psz= 65kW
Isz= 101A

Centralka CSO /
system oddymiania

Przycisk P.PWP + LED
(urząd. uruchamiające UU,
urząd. sygnalizacyjne US)

HDGs5x1,5mm² PH90

HDGs3x1,5mm² PH90

N2XH-J 5x35mm² l=70m

przył. do proj. uziomu
fundamentowego

miejsce rozdziłu
PEN na PE i N

wył. instal.
10A/C/1

RBL 160A

3x zwora

Zestaw ZK+PWP

WYŁ. PWP

Przeciwpżarowy wyłącznik prądu
In=160A, 4P,
wyzw. wzrost. 230V AC,
obudowa izolacyjna min. IP54,
klasa izolacji II
Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP,
Krajowy certyfikat stałości właściwości
użytkowych,
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

YAKXSzo4x70mm² l=64/72m

BUDYNEK PSP

rozł. wielk.
00 - 125A gG

UKŁAD ZASIL.:
TNC-S

UWAGI:

- Projektowane złącze ZK wykonać w oparciu o system obudów termoutwardzalnych odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz UV.
- Zabudowa zgodna ze schematem instalacji. Odpiływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
- Podstawowe parametry obudów:
Znamionowe napięcie izolacji - 1000V AC / 1500V DC
Znamionowy prąd - 250A
Stopnie ochrony - IP 44 / IP 54, IK 10
Klasa ochronności - II
Odporność na warunki atmosferyczne - próba UV.
- Montaż na systemowych fundamentach.

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEWODÓW I KABLI: Eca.

PHU Joanna Konopka

37-403 Jastkowice
ul. Wałowa 9

tel kom: 663 644 474
e-mail: phujoannakonopka@gmail.com

Obiekt:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-GARAŻOWĄ, BUDOWA WIEŻY ĆWICZEBNEJ
WRAZ Z FUNDAMENTAMI, BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
ENERGETYCZNEJ, WODNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Adres: JEDN. EWID. 181801_1 STAŁOWA WOLA
OBREB: 0003 - CENTRUM
DZIAŁKA NR 741/1

Inwestor: KOMENDANT POWIATOWEJ PSP W STAŁOWEJ WOLI
AL. JANA PAWŁA II
37-450 STAŁOWA WOLA

Funkcja	Imie Nazwisko	Nr i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ ROLEK	PDK/0074/POOE/05 instalacje elektryczne	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAREK WATRAS	PDK/0240/POOE/12 instalacje elektryczne	

Branża: ELEKTRYCZNA

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:100

Data projektu:
09.2025

Nazwa rysunku
ZESTAW ZK+PWP - SCHEMAT INSTALACJI

Projekt nr:

Format rys:
A3

Rys. nr:
13

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach