

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 13.03.2026 r.

IF.272.5.9.2026

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami) na zadanie pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 8177/11 w Grębowie”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu 2S o następujących parametrach: - Współczynnik poślizgu: na sucho: 100, na mokro: 60 - Redukcja siły/pochłanianie wstrząsów w temp. 23 st. C: 40 % - Odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C: 1,7mm - Przepuszczalność wody: 970mm/h - Odporność na zużycie przed starzeniem: 0,4g, po starzeniu: 21g - Zmiana barwy: 5 - Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem: 0,61MPa, po starzeniu: 0,52 Mpa - Wydłużenie podczas zerwania przed starzeniem 163%, po starzeniu: 95% - Całkowita grubość systemu: 16mm Informujemy, że większość parametrów opisanej powyżej nawierzchni odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji przetargowej, przy czym wskaźniki normatywne takie jak wytrzymałość na rozciąganie, zmiana barwy i odporność na zużycie w proponowanej przez nas nawierzchni są dużo lepsze niż opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu 2S o podanych wyżej parametrach.

Pytanie Nr 2:

Pragniemy również zwrócić uwagę, że najbardziej optymalnym sposobem weryfikacji produktu oferowanego przez wykonawców pod względem spełnienia parametrów minimalnych i wymagań specyfikacji projektowej jest wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych i weryfikacja ich poprawności na etapie postępowania przetargowego i oceny ofert. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie, uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów dotyczących nawierzchni oferowanych przez wykonawców, tj: - Karta techniczna produktu; - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji; - Atest PZH systemu poliuretanowego.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przedmiotowych dokumentów tj. karty technicznej produktu, autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej wystawionej dla wykonawcy oraz atestu PZH systemu poliuretanowego na etapie realizacji zamówienia, przed rozpoczęciem prac polegających na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej.

Z poważaniem

Wicestarosta Tarnobrzeski