

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami) na zadanie pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 8177/11 w Grębowie**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty jaka Zamawiający przeznaczył na to zadanie. Przygotowanie oferty generuje duże koszty i czasu Wykonawcy. Brak informacji o budżecie Zamawiającego może powodować niepotrzebna stratę Wykonawcy. Dlatego proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający chce przeznaczyć na to zadanie. W planie zamówień publicznych jest podana kwota 1 800 000 zł netto. Czy zamawiający potwierdza, że na wykonanie inwestycji przeznaczył kwotę 2 214 000 zł brutto?

Odpowiedź:

Kwota podana w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych to orientacyjna wartość zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert.

Pytanie Nr 2:

Zwracamy się z prośbą o możliwość rozliczenia inwestycji na podstawie faktur częściowych realizowanych co miesiąc na podstawie kwot ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do kwoty 80 % wartości brutto umowy. Rozliczenie częściowe znacznie usprawni płynność finansowa wybranego wykonawcy i realizację inwestycji.

Odpowiedź:

Z uwagi na zakres i szacowany czas realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie: słupy piłkochwyków wykonać należy według opisu z przedmiaru , czyli:

Dostawa i montaż piłkochwytu o wys. 6m stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL9005: słupy z profilu 100x100x4mm, dł. 6,7m, zastrzały z profilu 80x80x3mm, piłkochwyty z siatki bezwęzłowej polipropylenowej w kolorze czarnym fi 5mm, oczko 45mm, komplet linek i uchwytów do montażu zgodnie z projektem

Czy według opisu z projektu technicznego:

słupy stalowe ocynk malowane proszkowo na kolor siatki, przekrój kwadratowy 80x80x4 mm w komplecie tuleja 90x90 ,w polach skrajnych zastrzały stalowe malowane proszkowo na kolor siatki, przekrój prostokątny 60x40x3 mm, siatka pp 3 mm oczko 10x10 cm.

Odpowiedź:

Słupy piłkochwyków należy wykonać według dokumentacji projektowej, słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo 80x80x4mm o długości 6 m (wysokość ponad poziom

terenu, całkowita długość słupów z częścią pod poziomem terenu to 7m), siatka polipropylenowa o oczku 8x8 cm, grubości 5mm. Stężenie skośne -linka stalowa 5mm, nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z okiem wraz ze śrubą rzymską do naciągania liny (rysunek K-2 i K-3 projektu technicznego).

Pytanie Nr 4:

Proszę o wyjaśnienie jak należy wykonać siedziska dla kibiców: według przedmiaru czy według opisu projektu technicznego po zmianach? Istnieją rozbieżności w ilości pomiędzy przedmiarem robot a projektem, w przedmiarze jest 4 kpl trybun po 20 miejsc każda w projekcie jest trybuna z 10 siedziskami 2 kpl.

Odpowiedź:

Siedziska dla kibiców wykonać zgodnie z projektem, czyli 2 rzędy po 10 miejsc w każdym, łącznie 20 miejsc.

Pytanie Nr 5:

Proszę o potwierdzenie że nawierzchnia poliuretanowa na boisku, bieżni i skoczni ma być w całości w kolorze ceglasto-czerwonym RAL 3016.

Odpowiedź:

Tak, nawierzchnia poliuretanowa na boisku, bieżni i skoczni ma być w całości w kolorze ceglasto-czerwonym RAL 3016.

Pytanie Nr 6:

Czy mają być zamontowane bramki 5x2 m czy 3x2 m?

Odpowiedź:

Bramki wykonać zgodnie z dokumentacją, czyli o wymiarach 5x2 m.

Pytanie Nr 7:

Czy siatka na piłkochwyty ma być wykonana z siatki bezwęzłowej polipropylenowej w kolorze czarnym fi 5mm, oczko 45mm czy siatka pp 3 mm oczko 10x10 cm? Jaki kolor czarny czy popielaty?

Odpowiedź:

Siatkę na piłkochwyty należy wykonać z siatki polipropylenowej o oczku 8x8 cm, grubości 5mm. Kolor siatki: czarny.

Pytanie Nr 8:

Proszę o potwierdzenie kolorystyki ogrodzenia 2 m i 4m oraz piłkochwyków.

Odpowiedź:

Ogrodzenie oraz słupki piłkochwyków zgodnie z projektem należy wykonać w kolorze antracyt (RAL 7016).

Pytanie Nr 9:

Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej na placu, na którym mają stać 2 stoły do tenisa stołowego.

Odpowiedź:

Nawierzchnię poliuretanową na placu do gry w tenisa stołowego należy wykonać w kolorze ceglasto-czerwonym RAL 3016.

Z poważaniem

Wicestarosta Tarnobrzeski